

Zugänglichkeit für Menschen mit einer Mobilitätsbehinderung

Juli 2013, Procap Schweiz, Frohburgstrasse 4, 4601 Olten, 062 206 88 88, info@procap.ch, www.procap.ch

Schwimmbad Endingen

Lochstrasse 11
5304 Endingen AG
www.badi-info.ch/a/endingen.html

Lage und Zugang

Nächste Haltestelle ÖV: Endingen Post: 700m
Kein rollstuhlgerechter Parkplatz, Rollstuhl-Eingang: Haupteingang jederzeit geöffnet
Zugang mit Rollstuhl über Tor neben Haupteingang

Schwimmbecken

Freiluftbecken: Schwimmerbecken, Länge: 25 m, Temperatur: 17 °C
nur über Leitern, Treppen oder steile Rampe erreichbar
keine Beckenheizung
Freiluftbecken: Nichtschwimmerbecken
Freiluftbecken: Sprungbecken
Freiluftbecken: Kinderplanschbecken

Umkleidekabine

nicht rollstuhlgerecht, kein Haltegriff, reguläre Gemeinschaftsgarderobe, Sitzbanktiefe 37 cm mit Anlehnmöglichkeit

Toilette

nicht rollstuhlgerecht, Ausmasse der Toilette: 125 cm x 87 cm, Türbreite: 54 cm, Sitzhöhe WC: 40 cm, kein Haltegriff, kein Klappgriff, Anlehnmöglichkeit, Papierhalter erreichbar, Becken unterfahrbar, Spiegel nicht richtig installiert, Handtuch und Seife erreichbar

Dusche

Liegewiese und Verweilzone

Liegewiese gut und direkt zugänglich, Liegewiese und Untergrund nicht optimal, Schatten vorhanden, stabile Sitz- und Liegemöbel vorhanden, keine Dusche im Aussenbereich oder mit Rollstuhl nicht zugänglich

Kiosk und Restaurant

Restaurant und Ausgabe/Theke mit Rollstuhl zugänglich, Theke max. 95 cm hoch, unterfahrbare Tische vorhanden

Spiel und Sport

Kinderspielplatz, Grillplatz und Hartplatz für Ballspiele etc. nicht mit Rollstuhl zugänglich