

Zugänglichkeit für Menschen mit einer Mobilitätsbehinderung

Juni 2021, Procap Schweiz, Frohburgstrasse 4, 4601 Olten, 062 206 88 88, info@procap.ch, www.procap.ch

Regionales Schwimmbad mittleres Wynental

Hauptstrasse 98
5726 Unterkulm

Tel: 062 776 29 85

Internet: www.badi-kulm.ch

www.badi-info.ch/a/unterkulm.html

E-Mail: info@badi-kulm.ch

Lage und Zugang

Nächste Haltestelle ÖV: Unterkulm Nord

Kein Rollstuhlgerechter Parkplatz, Rollstuhl-Eingang durch Haupteingang jederzeit geöffnet. Zufahrt mit eigenem Rollstuhl bis Beckenrand erlaubt

Schwimmbecken

Pool-Lift nur für Nichtschwimmerbecken vorhanden, beidseitiger oder mittiger Handlauf, Einstiegsrampe

Sprungbecken

Kinderplanschbecken

Bemerkungen: Aussenduschen wegen 12 cm Absatz nicht zugänglich

Umkleidekabine

Rollstuhlgerecht, 175 cm x 175 cm, Sitzgelegenheit

Toilette

Rollstuhlgerecht, 165 cm x 175 cm, Türbreite: 90 cm, Sitzhöhe WC: 52 cm (inkl. WC-Brille minimal zu hoch angeordnet), L-förmiger Haltegriff und Klappgriff vorhanden, Anlehnmöglichkeit, Papierhalter, Handtuch und Seife erreichbar, Becken unterfahrbar, Spiegel richtig installiert

Dusche

rollstuhlgerecht, kombiniert mit WC, 165 cm x 175 cm, Türbreite: 90 cm, L-förmiger Haltegriff, Klappgriff, Einhebelmischer erreichbar, kein Duschstuhl, kein Klappsitz, Brause höhenverstellbar

Liegewiese und Verweilzone

Liegewiese gut und direkt zugänglich, jedoch nicht optimal, Schatten sowie stabile Sitz- und Liegemöbel vorhanden. Keine Dusche im Aussenbereich mit Rollstuhl nicht zugänglich

Kiosk und Restaurant

Restaurant und Ausgabe/Theke mit Rollstuhl zugänglich, Theke max. 95 cm hoch, unterfahrbare Tische vorhanden

Spiel und Sport

Kein Grill- und Hartplatz vorhanden

Kinderspielplatz mit Rollstuhl zugänglich

Spielwiese und Beach-Volleyballfeld mit Rollstuhl zugänglich