Zugänglichkeit für Menschen mit einer Mobilitätsbehinderung

Juli 2013, Procap Schweiz, Frohburgstrasse 4, 4601 Olten, 062 206 88 88, info@procap.ch, www.procap.ch

Freibad Burgdorf
Sägegasse 23
3400 Burgdorf BE
www.badi-info.ch/be/burgdorf.html
034 422 27 65

Lage und Zugang
Nächste Haltestelle ÖV: Burgdorf, Hallenbad: 50 m / Burgdorf, Bahnhof: 700 m.
Rollstuhlgerechter Parkplatz, Rollstuhl-Eingang: Haupteingang jederzeit geöffnet.
Türschwelle: 8 cm.
Mit eigenem Rollstuhl bis Beckenrand erlaubt.
Bemerkungen: Stufe 8 cm beim Eingang. Hilfe durch Kassenpersonal anfordern.

Schwimmbecken
Freiluftbecken: Schwimmerbecken, Länge: 50 m, Temperatur: 19 °C
Nur über Leitern, Treppen oder steile Rampe erreichbar.
Freiluftbecken: Nichtschwimmerbecken.

Umkleidekabine
Umkleidekabine rollstuhlgerecht.
Sitzgelegenheit
Bemerkungen: Gemeinschaftsgarderobe, durch Vorhang getrennt.
Sitzbank (Höhe 50 cm) mit Anlehnmöglichkeit (40 cm).

Toilette
Toilette rollstuhlgerecht.
Sitzhöhe WC: 51 cm.
L-förmiger Haltegriff, Klappgriff, Anlehnmöglichkeit.
Papierhalter erreichbar, Becken unterfahrbar.
Spiegel richtig installiert, Handtuch und Seife erreichbar.
Bemerkungen: WC + Dusche kombiniert.

Dusche
Dusche nicht rollstuhlgerecht, kombiniert mit WC.
Kein Haltegriff, kein Klappgriff, Einhebelmischer erreichbar.
Kein Klappsitz, Brause höhenverstellbar.
Bemerkungen: Raumgrösse genügend. Keine Haltegriffe und kein Duschsitz.

Liegewiese und Verweilzone
Liegewiese nicht zugänglich.
Liegewiese und Untergrund nicht optimal Schatten vorhanden.
Stabile Sitz- und Liegemöbel vorhanden, Dusche im Aussenbereich mit Rollstuhl zugänglich.

Kiosk und Restaurant
Restaurant mit Rollstuhl zugänglich.
Ausgabe/Theke mit Rollstuhl zugänglich, Theke max. 95 cm hoch.
Unterfahrbare Tische nicht vorhanden.