

## Zugänglichkeit für Menschen mit einer Mobilitätsbehinderung

---

Mai 2023, Procap Schweiz, Frohburgstrasse 4, 4601 Olten, 062 206 88 88, [info@procap.ch](mailto:info@procap.ch), [www.procap.ch](http://www.procap.ch)

### Hallen- und Freibad Moos

[www.badi-info.ch/be/langnau.html](http://www.badi-info.ch/be/langnau.html)

Schützenweg 253 / Moos  
3550 Langnau im Emmental BE

034 402 38 80

### Lage und Zugang

Nächste Haltestelle ÖV: Langnau, Schwimmbad Moos: 50m

Rollstuhlgerechter Parkplatz

Rollstuhl-Eingang: Haupteingang jederzeit geöffnet

Türbreite: 90 cm

Zugang mit eigenem Rollstuhl bis Beckenrand erlaubt.

Es ist kein Handrollstuhl vorhanden.

Restaurant ist zugänglich. Sauna ist nicht zugänglich.

Im Hallenbad ist ein Poollift vorhanden.

### Schwimmbecken

Freiluftbecken: Schwimmerbecken, Länge: 50 m, Temperatur: 22 °C – 26 °C

Einfachster Einstieg: Treppe

Anzahl Bahnen: 6

Freiluftbecken: Nichtschwimmerbecken

Freiluftbecken: Sprungbecken

Innenbecken: Schwimmerbecken, Länge: 25 m, Temperatur: 28 °C

Einfachster Einstieg: Poollift

### Umkleidekabine

Umkleidekabine ist rollstuhlgerecht

Ausmasse der Umkleidekabine: 160 cm x 150 cm

Türbreite: 82 cm, Sitzgelegenheit vorhanden

Bemerkungen: Spezielle Garderobe, allerdings ein wenig zu klein.

### Toilette

Toilette ist rollstuhlgerecht

Ausmasse der Toilette: 180 cm x 135 cm

Sitzhöhe WC: 49 cm

Fixer Haltegriff, kein Klappgriff, Anlehnmöglichkeit, Papierhalter erreichbar, Becken unterfahrbar, Spiegel richtig installiert

Bemerkungen: Ein diagonaler, langer Haltegriff vorhanden. Im Aussenbereich ist eine rollstuhlgerechte Toilette vorhanden.

**Dusche**

Dusche ist rollstuhlgerecht.

Ausmasse der Dusche: 165 cm x 155 cm

Fixer Haltegriff, Duschstuhl, kein Klappsitz, Brause höhenverstellbar

Bemerkungen: 2 Haltegriffe vorhanden, aber kein L-Haltegriff.

**Liegewiese und Verweilzone**

Liegewiese ist gut und direkt zugänglich.

Liegewiese ist eben, Untergrund hart, Schatten vorhanden.

Stabile Sitz- und Liegemöbel vorhanden. Keine Dusche im Aussenbereich, oder mit Rollstuhl nicht zugänglich.

**Kiosk und Restaurant**

Restaurant ist mit Rollstuhl zugänglich

Ausgabe/Theke mit Rollstuhl zugänglich

Theke max. 95 cm hoch

Unterfahrbare Tische vorhanden

**Spiel und Sport**

Kinderspielplatz und Hartplatz für Ballspiele etc. mit Rollstuhl zugänglich