

Zugänglichkeit für Menschen mit einer Mobilitätsbehinderung

Juli 2013, Procap Schweiz, Frohburgstrasse 4, 4601 Olten, 062 206 88 88, info@procap.ch, www.procap.ch

Rhybadi

Rheinuferstrasse

8200 Schaffhausen SH

www.badi-info.ch/zh/schaffhausen-rheinbad.html

052 625 19 90

Lage und Zugang

Nächste Haltestelle ÖV: Schaffhausen, Rhybadi 10m

Kein rollstuhlgerechter Parkplatz, Rollstuhl-Eingang: Haupteingang jederzeit geöffnet,

Rampe mit: 14 % Neigung

Zufahrt mit eigenem Rollstuhl bis Beckenrand erlaubt

Restaurant zugänglich

Schwimmbecken

Freiluftbecken: Schwimmerbecken, Länge: 70 m

Freiluftbecken: Schwimmerbecken

Freiluftbecken: Nichtschwimmerbecken, einfachster Einstieg: Treppe mit mittig angeordnetem Handlauf, beidseitiger oder mittiger Handlauf, Einstiegstreppe

Freiluftbecken: Nichtschwimmerbecken

Freiluftbecken: Nichtschwimmerbecken

Freiluftbecken: Kinderplanschbecken

Freiluftbecken: Kinderplanschbecken

Umkleidekabine

nicht rollstuhlgerecht

Toilette

nicht rollstuhlgerecht, 120 cm x 180 cm, Türschwelle: 5 cm, Sitzhöhe WC: 49 cm, kein Haltegriff, Klappgriff, Anlehnmöglichkeit, Becken unterfahrbar, Spiegel nicht richtig installiert, Handtuch und Seife unzugänglich

Dusche

nicht rollstuhlgerecht

Kiosk und Restaurant

Restaurant mit Rollstuhl zugänglich, Ausgabe/Theke mit Rollstuhl zugänglich, Theke max. 95 cm hoch, unterfahrbare Tische vorhanden