

Zugänglichkeit für Menschen mit einer Mobilitätsbehinderung

August 2020, Procap Schweiz, Frohburgstrasse 4, 4601 Olten, 062 206 88 88, info@procap.ch,
www.procap.ch

Freibad Allenmoos

Ringstrasse 79

8057 Zürich ZH

www.badi-info.ch/Allenmoos.html

044 315 50 00

Lage und Zugang

Nächste Haltestelle ÖV ca. 150 m (Zürich, Bad Allemoos)

Kein Rollstuhlgerechter Parkplatz

Rollstuhl-Eingang: Haupteingang jederzeit geöffnet

Zufahrt mit eigenem Rollstuhl bis Beckenrand erlaubt

Restaurant zugänglich

Handrollstuhl vorhanden

Schwimmbecken

Freiluftbecken:

Schwimmerbecken, Länge: 50 m, mit beidseitigem oder mittigem Handlauf und
Einstiegsrampe

Beckenrand hervorragend zugänglich; Einstieg via Treppen (15 cm) mit mittig und
seitlichem Geländer möglich.

Nichtschwimmerbecken, Länge: 52 m

Kinderplanschbecken, Länge: 8 m

Umkleidekabine

rollstuhlgerecht, Türbreite: 80 cm, Sitzbankhöhe: 48 cm, Sitzbanktiefe: 34 cm.

Toilette

rollstuhlgerecht, 210 cm x 200 cm, Türbreite: 75 cm, Sitzhöhe WC: 45 cm, L-förmiger
Haltegriff, Klappgriff, Anlehnmöglichkeit, Papierhalter erreichbar, Becken unterfahrbar,
Spiegel nicht richtig installiert sondern auf 1.25 m Höhe, Handtuch und Seife erreichbar

Dusche

rollstuhlgerecht, mit WC kombiniert, 175 cm x 140 cm, Türbreite: 80 cm, L-förmiger
Haltegriff, Klappgriff, Einhebelmischer erreichbar, kein Duschstuhl, Klappsitz auf Höhe 52
cm, Brause höhenverstellbar

Liegewiese und Verweilzone

gut und direkt zugänglich, eben, Untergrund hart, Schatten vorhanden, Stabile Sitz- und
Liegemöbel vorhanden. Keine Dusche im Aussenbereich mit Rollstuhl nicht zugänglich

Kiosk und Restaurant

Restaurant und Ausgabe/Theke mit Rollstuhl zugänglich, max. 95 cm hoch, unterfahrbare Tische vorhanden

Spiel und Sport

Kinderspielplatz, Grillplatz und Hartplatz für Ballspiele etc. mit Rollstuhl zugänglich