

Zugänglichkeit für Menschen mit einer Mobilitätsbehinderung

Juli 2013, Procap Schweiz, Frohburgstrasse 4, 4601 Olten, 062 206 88 88, info@procap.ch, www.procap.ch

Hallen- und Freibad Faisswiesen

Fasswiesen 10

8305 Dietlikon ZH

www.badi-info.ch/zh/dietlikon-schwimmbad.html

044 833 18 44

Lage und Zugang

Nächste Haltestelle ÖV: Dietlikon Bahnhof: 200m / Dietlikon, Bahnhof/Bad: 80m

Rollstuhlgerichter Parkplatz

Rollstuhl-Eingang: Haupteingang jederzeit geöffnet

Türbreite: 84 cm

nicht mit eigenem Rollstuhl bis Beckenrand

kein Handrollstuhl vorhanden

Restaurant zugänglich Sauna zugänglich

Schwimmbecken

Freiluftbecken: Schwimmerbecken, Länge: 50 m

Einfachster Einstieg: Einstiegstreppe mit Handlauf in der Mitte

Freiluftbecken: Nichtschwimmerbecken

Freiluftbecken: Massagebecken, Temperatur: 34 °C, ganzes Jahr in Betrieb

Freiluftbecken: Kinderplanschbecken

Innenbecken: Schwimmerbecken, Länge: 25 m, Temperatur: 29 °C

Einfachster Einstieg: Treppe (6 Stufen) mit Handlauf

Anzahl Bahnen: 5

Innenbecken: Kinderplanschbecken, Temperatur: 29 °C

Umkleidekabine

Umkleidekabine rollstuhlgerecht

Türbreite: 80 cm, kein Haltegriff, Sitzgelegenheit

Die kombinierte Garderobe/ Toilette/ Dusche befindet sich in einem Raum, der mit dem Hallenbad direkt verbunden ist. Benutzer des Freibades müssen wieder durch den Haupteingang, um ins Freie zu gelangen.

Toilette

Toilette nicht rollstuhlgerecht

Ausmasse der Toilette: 380 cm x 250 cm

Türbreite: 95 cm Sitzhöhe WC: 45 cm

fixer Haltegriff, Klappgriff, Anlehnmöglichkeit

Papierhalter erreichbar, Becken unterfahrbar

Spiegel nicht richtig installiert, Handtuch und Seife erreichbar

Bemerkungen: Türe mit automatischem Türschliesser, deshalb nicht als rollstuhlgängig bewertet. Nur vertikaler Haltegriff vorhanden, kein L-Haltegriff.

Dusche

Dusche nicht rollstuhlgerecht, Dusche kombiniert mit WC Ausmasse der Dusche: 380 cm x 250 cm

Türbreite: 95 cm

L-förmiger Haltegriff, kein Klappgriff, Einhebelmischer erreichbar, Klappsitz

Brause höhenverstellbar

Türe mit automatischem Türschliesser, deshalb nicht als rollstuhlgängig bewertet.

Liegewiese und Verweilzone

Liegewiese gut und direkt zugänglich

Liegewiese eben, Untergrund hart Schatten vorhanden

Stabile Sitz- und Liegemöbel vorhanden, keine Dusche im Aussenbereich oder mit

Rollstuhl nicht zugänglich

Kiosk und Restaurant

Restaurant mit Rollstuhl zugänglich

Ausgabe/Theke mit Rollstuhl zugänglich

Theke max. 95 cm hoch

Unterfahrbare Tische vorhanden

Spiel und Sport

Kinderspielplatz, Grillplatz und Hartplatz für Ballspiele etc. mit Rollstuhl zugänglich