Zugänglichkeit für Menschen mit einer Mobilitätsbehinderung

Mai 2023, Procap Schweiz, Frohburgstrasse 4, 4601 Olten, 062 206 88 88, info@procap.ch, www.procap.ch

Milandia Migros Sport- und Erlebnispark www.badi-info.ch/zh/greifensee-sportzentrum.html
Grossried
8606 Greifensee ZH

044 905 66 66

Lage und Zugang
Nächste Haltestelle ÖV: Volketswil, Milandia (Bus): 200 m, siehe: www.zvv.ch
vom Bus, bzw. PP führt eine Treppe zur Unterführung der SBB Geleise und auf der anderen Seite wieder hoch. Diese beiden Treppen hat nur eine Hilfeleistung für Fahrzeuge (Fahrräder, Kinderwagen, usw.) zum Schieben und ist für Rollstuhlgänger alleine nicht zu bewältigen. Rollstuhlgänger können aber von hilfeleistenden Transporten vor dem Haupteingang ein- und ausgeladen werden. Das zu transportierende Auto darf aber nicht vor dem Haupteingang stehen gelassen werden und muss wieder auf die andere Seite der Geleise (also auch der Treppen) parkiert werden.
Rollstuhlgerechter Parkplatz ist vorhanden. Haupteingang ist rollstuhlgerecht und jederzeit geöffnet.
mit eigenem Rollstuhl bis Beckenrand erlaubt
Bemerkungen: Rollstuhlgerechte Rampe zum Eingangsbereich und vom Eingangsbereich hinunter ins Freibad vorhanden. Absatz(>3cm) zwischen Holzrost ums Becken und Liegewiese. Restaurant ist nur vom Eingangsbereich her erreichbar.

Schwimmbecken
Schwimmerbecken, Kinderplanschbecken und Massagebecken sind Freiluftbecken.
Bemerkungen: Naturpool mit natürlicher Wasseraufbereitung
Weg zum Becken: Auf Holzrost am Becken vorbei > Absatz! > Flache Treppe von der Liegewiese her
Einfachster Einstieg: Flache Einstiegstreppe mit mittig angeordnetem Handlauf
Bemerkungen: Naturpool (natürliche Wasserreinigung ohne Zusatz von Chemikalien)
Die Wassertemperatur im Massagebecken beträgt immer 36 °C.

Umkleidekabine
Die Umkleidekabine ist rollstuhlgerecht.
Haltegriff und Sitzgelegenheit sind nicht vorhanden.
Bemerkungen: Die allgemeinen Garderoben im Untergeschoss (Lift) sind rollstuhlgerecht.

Toilette
Die Toilette ist rollstuhlgerecht.
Fixer Haltegriff, Klappgriff und Anlehnmöglichkeit sind vorhanden.
Papierhalter ist in Reichweite, Becken ist unterfahrbar.
Spiegel ist nicht richtig installiert. Handtuch und Seife sind in Reichweite.

Bemerkungen: Rollstuhlgerechte Toilette im Untergeschoss (Lift). Kein L-Haltegriff vorhanden.

Dusche
Dusche ist nicht rollstuhlgerecht.

Liegewiese und Verweilzone
Liegewiese ist gut und direkt zugänglich.
Sie ist eben und hat einen harten Untergrund.(Schatten vorhanden)
Stabile Sitz- und Liegemöbel sind vorhanden. Die Dusche im Aussenbereich ist mit Rollstuhl zugänglich

Kiosk und Restaurant
Restaurant ist mit Rollstuhl zugänglich.
Ausgabe/Theke sind mit Rollstuhl zugänglich. Die Theke ist max. 95 cm hoch.
Unterfahrbare Tische sind vorhanden.

Spiel und Sport
Kinderspielplatz ist mit Rollstuhl zugänglich.